

**SAJÓSZÖGED ÖNKORMÁNYZAT KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI KFT.**

3599 Sajószöged, Komp út 2. Telefon: 49/340-022 E-mail: szogedkft@gmail.com

---

Tárgy: Rendkívüli támogatás igénylés

Sajószöged Községi Önkormányzat

3599 Sajószöged Ady út.71.

**Tisztelt Képviselő Testület, tisztelt Dr. Gulyás Mihály Polgármester Úr!**

A Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. tulajdonában lévő UPRIGHT emelőkosaras utánfutó akkumulátorai és akkumulátor töltője tönkrementek. A gép használatához elengedhetetlenül szükséges a cseréjük. A töltő javítását három szerviz sem vállalta, a cserét javasolják. Az akkumulátorok (4 db 6V munkaakkumulátor), összekötő kábelek és a töltő (automata, IP67) ára a jelenlegi legjobb árajánlat alapján, együtt bruttó 480.000 Ft.

A Kft telephelyén végzett 2021. március 13-i villamos biztonsági, szabványossági, tűzvédelmi felülvizsgálat több hiányosságot is megállapított. A betápláló villamos elosztó átépítése önkormányzati támogatásból már megvalósult külső vállalkozó kivitelezésében. Az irodaépületben és műhelyben lévő hiányosságok pótlását, lámpák, kábelek, kötődobozok, csatlakozó aljzatok cseréjét, EPH rendszer kiépítését magunk is meg tudjuk oldani anyagáron, ezért erre nem bízunk meg külső vállalkozót. Az anyagok költsége kb. 500.000 Ft.

Az alábbi anyagok beszerzését tervezzük ebből az összegből: IP65 lámpatestek, földelő rudak, tűzihorganyzott laposacél EPH bekötéshez, védőcsövek, kötődobozok, bilincsek, kábelek, IP65 szerelvények (240V, 400V), dugaljok, kapcsolók, szerelési anyagok.

A telephelyen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez és tartózkodáshoz elengedhetetlenül szükséges a hiányosságok javítása.

A javításokat saját munkaerővel végezzük el.

Mivel az előbbi kiadások nem voltak az éves költségvetésünkbe tervezve, ezért ezek finanszírozásához kérem az Önkormányzatot, hogy lehetőség szerint biztosítsa az ezekhez szükséges anyagi forrást:

Emelőkosár javítás anyagktg-e: bruttó 480.000 Ft (azaz bruttó négyszáznyolcvanezer forint)

Telephely villamossági javítás anyagktg-e: bruttó 500.000 Ft (azaz bruttó ötszázezer forint)

Összesen bruttó 980.000 Ft (kilencszáznyolcvanezer forint)

Segítségüket előre is köszönöm.

Sajószöged, 2021.11.03.

SAJÓSZÖGED ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI KFT.  
3749 Sajószöged, Komp út 2.  
Adószám: 1068243-2-05  
OP: 11734114-20588241

**Berecz Róbert**

ügyvezető



Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. &lt;szogedkft@gmail.com&gt;

**4 × BANNER DC105, DYNO GC2C-HD, NBA POWER PLUS**

2 üzenet

Elektropower Kft. - 3 <info@elektropower.hu>  
Címzett: szogedkft@gmail.com

2021. november 3. 12:22

Tisztelt Berez Róbert Úr!

Köszönettel vettük telefon (70) 521 37 15 ajánlatkérésüket meghajtó akkumulátorokra.

Gyári, új akkumulátorokra vonatkozó ajánlatunk az ajánlati mennyiségre vonatkozó egység (darab) árakat tartalmazza, melyek kereskedelmileg tisztázott feltételek mellett, budapesti átvétellel, nettó +27% ÁFA 8 nap árfolyam érvényességgel.

Az adatlapok az ajánlati sorok alján csatolt [hiperlinkről](#) letölthetők.

- (1) 4 db **DC 105 (T105)** savas kentlemezés blokk akkumulátor      egységár: **52.000,- Ft** +27% ÁFA  
méret: 260 × 170 × 279 – ET terminál    tömeg: 28,6 kg  
6V 225Ah/C20 - 185Ah/C5 - kb. 450 ciklus - IEC 896-2  
<http://akkumulatorhaz.hu/akkumulatoros-munkaallvany.htm>  
<http://akkumulatorhaz.hu/datasheet/BANNER-DC-Deep-Cycle.pdf>



- (2) 4 db **DYNO GC2C-HD** savas kentlemezes blokk akkumulátor  
 méret: 260 x 170 x 274 - tömeg: 30 kg,  
 6V 235Ah/C20 - 190Ah/C5 - RC 75A = 126 kb. 600 ciklus  
[http://akkuplanet.hu/akkumulator/DYNO\\_Deep\\_Cycle.pdf](http://akkuplanet.hu/akkumulator/DYNO_Deep_Cycle.pdf)  
[http://www.akkuplanet.hu/akku\\_GC2.htm](http://www.akkuplanet.hu/akku_GC2.htm)

egységár: **56.800,- Ft** +27% ÁFA



- (3) 4 db **NBA POWER PLUS** VLA-PzS páncéllemezes blokk akkumulátor egységár: **63.800,- Ft** +27%  
 ÁFA  
 méret: 260 x 180 x 274 - DIN A pólus, tömeg: 34 kg,  
 6V 270 Ah/C20 - 200 Ah/C5 - kb. 1200 ciklus IEC 896-2  
<http://accumulator.hu/akkumulator/munka-akkumulator.pdf>  
[http://www.accumulator.hu/akku\\_NBA-POWER-PLUS.htm](http://www.accumulator.hu/akku_NBA-POWER-PLUS.htm)

Az akkumulátorok rendszeres karbantartást igényelnek. Töltésüket és tárolásukat száraz és hűvös, jól szellőző helyen megfelelő töltési karakterisztikával (DIN 41773 WET) és intenzitással (12-16A/100Ah) rendelkező akkumulátor töltővel végezzék és ezt követően az elektrolit szinteket rendszeresen ellenőrizni és ioncserélt v. desztillált vízzel pótolni kell!  
 Az akkumulátorok feltöltött állapotban tárolhatóak (1,285 kg/dm<sup>3</sup>).



- (4) 3 db **EXIDE CC0500260A3PS0A** összekötőkábel **50-260 3 A-pol** egységár: **4.000,- Ft +27% ÁFA**  
 50 mm<sup>2</sup> × 260 (gumi szigetelésű különlegesen hajlékony réz kábel, ólom DIN A-pólusvéggel)



- (5) 1 db **AQ-TRON 24-25 WP HF** automata akkumulátor töltő egységár: **135.000,- Ft +27% ÁFA**  
 210 × 128 × 79 - IP67 - por ellen teljesen, vízbe merülés ellen korlátozott ideig védett  
 nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű – modul 2 – tokozat- töltésjelzővel  
 automatikus I<sub>1</sub>I<sub>2</sub>I<sub>3</sub> karakterisztikával "WET, AGM v, GÉL" akkumulátorhoz  
<https://aqtron.com/products/waterproof-high-frequency-chargers-ip67/>  
<https://aqtron.com/product-details/24v-25a-ip67-waterproof-high-frequency-charger/>  
[https://aqtron.com/wp-content/uploads/files/TDS\\_AQHF\\_WP-series-EN.pdf](https://aqtron.com/wp-content/uploads/files/TDS_AQHF_WP-series-EN.pdf)

Szállíthatóság: (1), (4), (5) jelenleg raktáron (2), (3) december közepén érkezik (visszaigazolás szerint)

Garancia: (1), (2), (3), (4), (5) 12 hónap, (készletben, gyártási hibára vonatkozóan)

Fizetés: megegyezés szerint vagy futárnál kp. szállítási költségével -> <http://pannonxp.hu/dijszabas>

Az akkumulátorok, telephelyünkön átvehetők (1115 Budapest, Ozorai u. 7.)  
<http://www.elektropower.hu/ozorai.htm>

munkanapokon jelenleg 8h - 15h között.

**Coronavirus  
COVID - 19**

Tisztelettel:

Horn András  
www.elektropower.hu  
info@elektropower.hu  
+36 1 206 25 19  
+36 1 203 07 91  
+36 30 474 56 02

**From:** Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.  
**Sent:** Wednesday, November 3, 2021 9:02 AM  
**To:** Elektropower Kft. - 1  
**Subject:** Re: 4 x Banner DC125, Trojan T125 - emelőgép akkumulátor

Továbbra is várom az ajánlatot

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. <szogedkft@gmail.com> ezt írta (időpont: 2021. szept. 16., Cs, 13:50):

Tisztelt Cím!

Kérem, hogy aktualizálja az árajánlatát.  
A 2-3 tétel érdekelne, a Trojan akksik és a töltő.  
Köszönettel  
Berecz Róbert  
+36705213715

---

**Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.** <szogedkft@gmail.com>  
Válaszcím: szogedkft@gmail.com  
Címzett: jegyzo@sajoszoged.hu

2021. november 9. 10:31

----- Továbított levél -----

Feladó: **Elektropower Kft. - 3** <info@elektropower.hu>  
Dátum: 2021. nov. 3., Sze, 12:22  
Tárgy: 4 x BANNER DC105, DYNO GC2C-HD, NBA POWER PLUS  
Címzett: <szogedkft@gmail.com>  
[Az idézett szöveg el van rejtve]



**ÁRAJÁNLAT**

Sorszám: 2456

**Gobal Kertransz Kft.**

3561 Felsőzsolca, Belterület 1334/97 Hrsz.  
Adószám: 11078775-2-05  
Közösségi adósz.: HU11078775  
E-mail: gobal@gobal.hu

**ÜGYFÉL**

**Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.**  
Sajószöged  
Vállalkozói park u. 1.  
3599  
Adószám: 11588243-2-05

Kiállítás kelte	Teljesítés határideje	Elkészülés ideje
2021.09.16		

**TÁRGY**

Sorszám: 485	Gyártási év: 1997
Eszközkód: ID_XJH-479	Gyári szám: 1570/1997
Gyártó: UPRIGHT	Saját tömeg: 1250
Típus: TL-33, Vontatható kosaras emelő, ELEKTROMOS	

**ADATOK**

Dátum: 2021.09.13	Kismotor üzemóra: -
Szerelő: -	Nagymotor üzemóra: -
Végzett munka jellege: Idegen gép javítása	Munkaterület: -
Üzemóra: -	Sofőr: -
Kilóméter: -	Szállító: -

**SZOLGÁLTATÁSOK**

Sorsz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Kedv.	Áfak.	Net.e.á.	Nettó é.	Bruttó é.
1	Szervízdíj (1 fő x min. 2 óra)	1	óra		27%	14 900,0	14 900,0	18 923,0
Összeg:							14 900,0	18 923,0

**TERMÉKEK**

Sorsz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Kedv.	Áfak.	Net.e.á.	Nettó é.	Bruttó é.
1	Akkumulátor 6V305Ah	4	db		27%	145 478,6	581 914,4	739 031,3
2	Akkumulátortöltő 24V30A	1	db		27%	123 057,1	123 057,1	156 282,5
Összeg:							704 971,5	895 313,8

**ÖSSZEG**

	Áfakulcs	Nettó érték	Áfaérték	Bruttó érték
	27%	719 871,5 Ft	194 365,3 Ft	914 236,8 Ft
<b>Összeg:</b>		719 871,5 Ft	194 365,3 Ft	914 236,8 Ft
<b>Fizetendő összeg:</b>				<b>914 237 Ft</b>

**MEGRENDELÉS**

Kelt.: Felsőzsolca, 2021.09.16

**GOBAL KERTRANSZ KFT.**

3561 Felsőzsolca, belterület: 1334/97.

Adószám: 11078775-2-05

Bsz.: 11234000/20078773

Cégsz.: 0509003851



P.H.

Ügyfél

## Záradék

A "Minősítő irat" a vizsgálat időpontjában fennálló helyzetet rögzíti.

Ezen túlmenően az MSZEN 60364 előírt szerelői ellenőrzést az ott előírt alkalommal és gyakorisággal is el kell végezni.

### Telephelyen lévő villamos berendezések általános hiányosságai:

- Telephelyt betápláló villamos elosztó berendezés kialakítása nem felel meg az érvényben lévő előírásoknak.
- Kábelek rögzítése nem megfelelő
- A világítási eszközök a műhelyben nem megfelelőek
- A műhely külső fedett részén alkalmazott világítás nem megfelelő IP56 alkalmazása szükséges.
- Villamos csatlakozások több helyen is nem azonos illetve típusú vezetékek vannak összekötve egymással (réz, alumínium.)
- Dugaszoló csatlakozók áramköreit kötelezően el kell látni áramvédőkapcsolóval , egyéb áramköröket is.
- Iroda épület homlokzatán futó kábelek elvannak öregedve, kötődobozai szétvannak porladva az UV sugárzástól.
- A műhely csarnokban nincs EPH rendszer kialakítva.
- Iroda épület szolgálati étkezőben nincs a mennyezeti fémlemez bekötve az eph rendszerbe.
- Éves villamos berendezés karbantartásait el kell végezni és dokumentálni is szükséges.



NAGY MIKÉ

Érintésvédelmi és villámvédelmi  
felülvizsgáló

EV-0038/2005/04-0103-04

VV-0079/2007/34-5222-13

2590 Tiszajiváros, Szent István út 53. sz.